



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 27-03-2014r.

UI-4132 / 77 / 14
Numer wpływu - 4465

Pani Agnieszka Szczuraszek –
Kostencka
Biuro Inżynierii Drogowej s.c.
ul. Rekinowa 27/2
85-231 BYDGOSZCZ

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz § 3 ust. 2, w związku z § 4 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową (Dz. Urz. Woj. Kuj. – POM. Nr 121, poz. 2068), opiniuję pozytywnie czasową organizację ruchu dla **ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Jurasza w Bydgoszczy** w związku z przebudową sieci ciepłowniczej z następującymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić mieszkańców o mających nastąpić utrudnieniach w ruchu.
2. Bezwzględnie należy zapewnić bezpieczne i swobodne przejście pieszym o minimalnej szerokości 1,5m w obszarze bezpośrednio zbliżonym do frontu prac budowlanych;
3. Bezwzględnie należy zachować ciągłość funkcjonowania komunikacji publicznej, w przeciwnym razie prace zostaną wstrzymane;
4. Na zaporach drogowych i tablicach prowadzących umieścić lampy ostrzegawcze koloru żółtego stosowane przy zwężonej skrajni drogi oraz koloru czerwonego stosowane w przypadku zamknięcia drogi;
5. W etapie I na czas prowadzenia prac należy wyznaczyć miejsca zastrzeżone przed strefą robót;
6. W etapie nr I i III na ul. Jurasza należy ustawić znak A-14;
7. W etapie nr III znaki A-14 należy ustawić dla obydwóch kierunków w odległości 50-100m przed strefą robót;
8. Na ul. Curie – Skłodowskiej znaki F-8 umieścić należy w odległości 20-100m od początku objazdu (dotyczy etapu 2);
9. W etapie nr II na ul. Lelewela należy ustawić znak C-8 a na ul. Powstańców Wielkopolskich odpowiednio B-21 i B-22, usunąć znaki D-4;
10. Bezpośrednio przed strefą robót należy ustawić tablice informacyjne zgodne z załącznikiem nr 2 dołączonym do opinii. Tablice należy zlokalizować na ul. Powstańców Wielkopolskich przed skrzyżowaniem z ul. Jurasza oraz na ul. Jurasza.

Otrzymują:
Adresat
2. a/a
kontakt: Katarzyna Balażyk 52 582 27 35

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Infrastruktury

Janusz Trufara



System Zarządzania
Jakością zgodny
z normą ISO
9001:2008

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 • fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971